

Brandschutz in unserem Betrieb

Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied!

Im Brandfall

- ALARMIEREN
 - Notruf 122
 - Brandmelder drücken, Brandschutztüren schließen
- RETTEN
 - Gefährdete warnen
 - Gefährdete in Sicherheit bringen
- LÖSCHEN
 - Feuerlöscher einsetzen
 - Wandhydranten einsetzen
 - Feuerwehr erwarten, einweisen

Organisationen überprüfen

- Brandschutzordnung erstellen
- Verhalten im Brandfall regeln
- MitarbeiterInnen unterweisen
 - Maßnahmen zur Brandverhütung
 - Verhalten im Brandfall
 - Handhabung von Feuerlöschern und Wandhydranten

Verkehrs- und Fluchtwege

- Freihaltung der behördlich festgelegten Breite
- Freihaltung der Zugänge zu Ausgängen, Notausgängen
- Jederzeitige Öffenbarkeit der Notausgänge
- Ausreichende Kennzeichnung der Verkehrswege, Ausgänge, Notausgänge

Kennzeichnungen

- Standorte der Feuerlöscher, Wandhydranten
- Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage
- Bedieneinrichtungen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Feuerwehrezufahrten

Zugänglichkeit

- Zufahrten für Einsatzkräfte freihalten
- Schlüssel für Zugänge bereithalten
- Standorte der Feuerlöscher, Wandhydranten freihalten
- Wasserbezugsstellen freihalten

Das Feuer kennt keine Kompromisse.
Alle sind für den Brandschutz zuständig.

AARES 2Weg S-Alarmsender Weg 1: Tel.Ltg. 2: GSM WICHTIG: Wenn gelbe LED leuchtet, sofort Betriebsleitung und Brandschutzbeauftragten verständigen!



**Sammelstörung
Übertragungs-Ausfall
oder BMZ-Ausfall**



Externer Druckknopfmelder

Bei Brandgefahr Knopf drücken

Feuerwehr-Notruf

Direktalarmierung zur LAWZ

Landes-Alarm- u. Warn-Zentrale Klagenfurt

Bei Probealarmen vorher LAWZ verständigen: Tel. 0463-36043

Richtiges Selbstschutzverhalten in Gefahrensituationen:

Alarmieren Sie die Einsatz- und Rettungskräfte!

DKM-Schlüssel befindet sich im Gehäuse		Bei jedem Notruf mitzuteilen:
Feuerwehr	122	Wo wird Hilfe benötigt? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Wer ruft an?
Gendarmerie	133	
Rettung	144	
Ärztelnotruf	141	
Vergiftungszentrale	01 40643 43	

AARES-Mehrkriterien-Alarmsender für direkten Feuerwehr-Notruf

Ruhezustand: LED blinkt langsam (1 Sek.)
Wartezustand: LED blinkt schnell (1/2 Sek.)
Übertragungsmodus: LED grünes Dauerlicht
Störung: gelbe LED leuchtet

Bei Störung: Telefon-Amtsleitung mit im Gehäuse befindlichen ISDN-Leitungsprüfer prüfen.

Tel.-Nr.:

Wenn Amtsleitung gestört: Fa. TELEKOM Tel. 0800-100-100, **bei sonstiger Störung:** Fa. AARES, Klgt., Tel. 0463/235500, verständigen.

FNT-Hinweise im Gehäuse beachten!

Technische Einrichtungen

- Brandmeldeanlage (BMA), Sprinkleranlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) funktionsfähig halten
- Im Zuge der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung der BMA sollte mind. 1x jährlich ein Probealarm zur LAWZ unter vorheriger telefonischer Ankündigung, Tel. 0463-36043, ausgelöst und in das BMZ-Kontrollbuch eingetragen werden.
- Es sollte die Möglichkeit genutzt werden, mit dem AARES 2Weg S-Alarmsender die Sammelmeldung „BMZ-Störung“ und BMZ-Abschaltung“ als SMS-Nachricht auf betriebsinterne Handys zu übertragen.
- Das Feuer kennt keine Kompromisse bei „vergessener“ Störung oder „vergessener“ Abschaltung der BMZ.

Brandstiftungsgefahr

- Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
- Ordnung halten
- Beobachtung von „auffällig unauffälligen“ Personen
- Brandsichere Lagerung von Abfällen
- Beleuchtung und Überwachung der Außenanlagen

Lagerungen

- Werden Abfälle brandsicher gelagert (Abfallagerräume, Abfallcontainer)?
- Sind die Abfallbehälter frei zugänglich (Brandstiftungsgefahr)?
- Werden die gesetzlichen Lagerbestimmungen eingehalten (Flüssiggas, brennbare Flüssigkeiten, Druckgaspackungen, Feuerwerkskörper, usw.)?
- Werden Sicherheitsabstände zwischen gefährlichen Lagerungen eingehalten?

Bauliche Maßnahmen Brandabschnitte

- Brandwände vorhanden und Öffnungen brandschutztechnisch verschlossen
- Funktion der Selbstschließeinrichtungen bei Brandschutztüren prüfen
- Durchbrüche in den Brandwänden bei Kabeltrassen, Lüftungsleitung usw. abschotten, unnötige Öffnungen verschließen
- Zustand der vorhandenen Abschottungen prüfen